

En jämförelse mellan kraven i ELSÄK-FS 2006:1 och arbetsmiljölagstiftningen

ELSÄK-FS 2006:1	Innehåll	Motsvarande arbetsmiljöregel	Kommentar
1 §	Tillämpningsområde och definitioner	1 kap. arbetsmiljölagen (AML)	ELSÄK-FS saknar tydligt ansvarssubjekt – vem ska uppfylla kraven?
2 §	<p>Krav på säkerhetsåtgärder enligt god elsäkerhetsteknisk praxis i syfte att uppnå betryggande säkerhet för de som deltar i arbetet.</p> <p>Säkerhetsåtgärderna ska vara grundade på en riskbedömning.</p>	<p>Krav på arbetsmiljöns beskaffenhet och arbetsgivarens skyldigheter finns i 2 och 3 kap. AML. Särskilt relevanta är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 kap. 4 § AML • 3 kap. 2 § AML • 3 kap. 2 a § AML 	Koppling till svensk standard saknas i arbetsmiljölagstiftningen och presumtionen för svensk standard försvinner.

ELSÄK- FS 2006:1	Innehåll	Motsvarande arbetsmiljöregel	Kommentar
		<ul style="list-style-type: none"> • 3 kap. 3 § AML • 8 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 	
3 §	<p>Krav som gäller om svensk standard inte tillämpas – dokumenterad riskbedömning och anvisningar till de som ska utföra arbetet om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas.</p> <p>Detsamma gäller om svensk standard måste kompletteras med hänsyn till arbetets karaktär.</p>	<p>Eftersom ingen presumtion finns för svensk standard gäller alltid samma övergripande regler, se ovan.</p>	
4 §	<p>Krav på att den som arbetar där det finns elektrisk fara ska ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna.</p>	<p>3 kap. 3 § AML innehåller bland annat krav på att arbetsgivaren ska</p> <ul style="list-style-type: none"> • se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrivs, 	

ELSÄK- FS 2006:1	Innehåll	Motsvarande arbetsmiljööregel	Kommentar
		<ul style="list-style-type: none"> • se till att arbetstagaren får information om de risker som kan vara förbundna med arbetet, • säkerställa att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet som krävs för att undgå riskerna i arbetet, och • se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall. 	
5 §	Krav på elsäkerhetsplanering för varje arbete där det finns elektrisk fara. I planeringen ska det ingå att utse vem eller vilka som ska säkerställa att säkerhetsåtgärder vidtas.	Krav på planering, ledning och kontroll återfinns i 2 kap. 2 § AML och 3 kap. 2 a § AML samt 6, 8 och 10 §§ AFS 2001:1	Elsäkerhetsplanering innehåller flera olika moment. Begreppet saknas i arbetsmiljölagstiftningen

ELSÄK- FS 2006:1	Innehåll	Motsvarande arbetsmiljöregel	Kommentar
	Även krav på att den som utför planeringen ska ha sådana kunskaper att planeringen ger betryggande säkerhet mot elektrisk fara.	Krav på att vidta skyddsåtgärder finns i 2 kap. 4 § AML samt 10 § AFS 2001:1. Krav på kunskap och utbildning återfinns i 3 kap. 3 § AML och 7 § AFS 2001:1.	men de ingående momenten återfinns i olika bestämmelser i arbetsmiljölagstiftningen.
6 §	Krav som gäller vid arbete på en fränkopplad anläggning - säkerhetsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att anläggningen förblir fränkopplad och spänningslös så länge arbetet pågår.	Detaljkrav saknas men övergripande krav på säkerhetsåtgärder finns i 2 kap. 4 § AML samt 10 § AFS 2001:1.	Detaljerade krav återfinns inte i arbetsmiljölagstiftningen.
7 §	Krav som gäller vid arbete på eller i närheten av en spänningssatt anläggning - säkerhetsåtgärder ska vidtas för att förhindra att de som deltar i arbetet skadas av strömgenomgång, verkan av ljusbåge eller kortslutning.	Detaljkrav saknas men allmänna skyldigheter att förebygga skada finns i 3 kap. 2 § AML och 10 § AFS 2001:1.	Detaljerade krav återfinns inte i arbetsmiljölagstiftningen.
8 §	Möjlighet till undantag Elsäkerhetsverket får medge undantag från dessa föreskrifter.	18 § punkt 7 Arbetsmiljöförordningen	

